

VDT 922

Spett. C. E. E. S.r.L.
Costruzione Equipaggiamenti Elettrici
Viale Europa 1/3
20090 LODIVECCHIO MI

e p.c. ENEL - DSR/CRE
ENEL - DAA/AAS
ENEL - DPT-VDTS

Oggetto: Comunicazione esito positivo del procedimento di omologazione dei morsetti di sospensione per cavi BT autoportanti in alluminio ed in rame

Con riferimento al procedimento di omologazione dei seguenti materiali :

N.	TIPO ENEL	MATRICOLA	SIGLA DI IDENTIFICAZIONE ASSEGNATA DALL'IMPRESA
1	DM 6030	26 10 35	CEE 154 S2
2	DM 6040	26 10 05	CEE S 410

di cui alle nostre tabelle DM 6030 e DM 6040 entrambe ed. I dell'Aprile 1992, Vi comunichiamo che per i materiali sopradescritti avete conseguito l'omologazione.


Con l'occasione Vi restituiamo copia, da noi vidimata della documentazione di tipo A (dis. n. 94A0101 del 10.1.94 e n. 94A0115 del 10.1.94) e di tipo B (cfr. Vs elenchi disegni n. 94A0100 del 18.3.94 n. 94A0114 del 18.3.94), che rimane in Vostro possesso e dovrà essere da Voi esibita a motivata richiesta di nostri rappresentanti.

I documenti sopradetti, sia di tipo A che di tipo B, non potranno essere modificati senza nostra preventiva autorizzazione e gli esemplari dei materiali che ci fornirete in futuro dovranno essere ad essi conformi, pena la revoca dell'omologazione.

Richiamiamo inoltre la Vostra attenzione sul punto 7 delle prescrizioni di fornitura DM 6821 relativo alle clausole che prevedono la revoca dell'omologazione (in particolare un esito negativo nella ripetizione delle prove di tipo) ed alla facoltà che, sulle forniture di materiale omologato, l'ENEL si riserva di decidere, in qualsiasi momento, di ripetere a proprie spese tutte le prove di tipo o parte di esse.

Distinti saluti.

ENEL - Società per azioni



All. : c.s.

U-U62-EAS/at

CEESOSOM.DOC