

27 MAG. 1991

00198 ROMA,
VIA G. B. MARTINI, 3

DDI/SC

PROT. N. 1194

Spett.le C.E.E. Srl
Costruzione Equipaggiamenti
Elettrici
Viale Europa, 1
20090 LODIVECCHIO (MI)

e p.c. ENEL - DSR/CREL
ENEL - DAA/DTT
ENEL - DPT-VDTS/SMP

Oggetto: Comunicazione esito positivo del procedimento di omologazione delle morse di amarro per cavi BT autoportanti in rame 2x10mm².

Con riferimento al procedimento di omologazione dei seguenti materiali:

| N. | TIPO ENEL | MATRICOLA | SIGLA DI IDENTIFICAZIONE ASSEGNATA DALL'IMPRESA |
|----|-----------|-----------|--|
| 1 | DM 6020/1 | 26 40 50 | CEE 210 |

di cui alla nostra tabella DM 6020 ed. 1 del Novembre 1988, Vi comunichiamo che per i materiali sopradescritti avete conseguito l'omologazione.


Con l'occasione Vi restituiamo copia, da noi vidimata della documentazione di tipo A (dis. n. 87A1086 rev. 1 del 06.12.90 e di tipo B (cfr. elenco disegni n. 87A1085 rev. A del 06.12.90) che rimane in Vostro possesso e dovrà essere da Voi esibita a motivata richiesta di nostri rappresentanti.

I documenti sopradetti, sia di tipo A che di tipo B, non potranno essere modificati senza nostra preventiva autorizzazione e gli esemplari dei materiali che ci fornirete in futuro dovranno essere ad essi conformi, pena la revoca della omologazione.

Richiamiamo inoltre la Vostra attenzione sul punto 7 delle Prescrizioni di fornitura DM 6821 relativo alle clausole che prevedono la revoca dell'omologazione (in particolare un esito negativo nella ripetizione delle prove di tipo) ed alla facoltà che, sulle forniture di materiale omologato, l'ENEL si riserva di decidere, in qualsiasi momento, di ripetere a proprie spese tutte le prove di tipo o parte di esse.

Distinti saluti.

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA



Allegati c.s.

U-U62-EAS/ef